

Bensínstöðvar - Rekstur

Nafn stöðvar: _____ Kt. _____

Staður: _____ Sími: _____

Dagsetning eftirlits: _____

Talsmaður í eftirliti _____

Heilbrigðisfulltrúi: _____

Starfsemi

Bensínsala Þvottaplan Þvottastöð Smurstöð Dekkjaverkstæði Sala á matvælum

Annað. Hvað?: _____

Útisvæði

Afgreiðslutæki:

- Afgreiðslutæki á upphækkun (gr. 66) Upphækkun úr steinsteypu (S. gr.4.4) Upphækkun úr öðru efni: _____
 Afgreiðslutæki varin á annan hátt gegn skemmdum af völdum ökutækja (S. gr. 4.5)
 Loki sem brotnar við álag á slöngu (gr. 66) _____

Skilti:

- Reykingar bannaðar (gr. 63, S gr. 4.6) Athugasemdir: _____
 Stöðvið vélina (gr. 63, S.gr. 4.6) _____

Afgreiðsluhlað:

- Vökvaheft efni sem þolir olíur (gr. 67) Hvað?: _____
 Afrennsli leitt í olíugildru (gr. 67) Steypt yfirborð (S gr. 4.10)
 Getur tekið við olíuleka (gr. 67) Annað fyrirkomulag (S gr. 4.10) Hvað?: _____

Athugasemdir: _____

Þvottahlað:

- Sandskilja (gr. 63) Athugasemdir: _____
 Olíuskilja, ekki krafist en æskilegt. _____

Ofanjarðargeymar

- Geymar eru ekki til staðar.
 Geymar eru staðsettir á afrennslissvæði olíuskilju (S. gr. 4.9).
 Ofanjarðargeymar eru varðir gegn hugsanlegum skemmdum af völdum ökutækja (S. gr. 4.9).

HEILBRIGÐISEFTIRLIT SVEITARFÉLAGA

Áfyllingarhlað:

- Auðvelt að fylla á olíugeyma (gr. 68) Athugasemdir: _____
 - Vökvahelt yfirborð (gr. 68) _____
 - Afrennsli leitt í olíuskilju (gr. 68) _____
 - Steypt yfirborð næst áfyllitengingum (4x4m) (S. gr. 4.10)
 - Annað fyrirkomulag yfirborðs(S. gr. 4.10) Hvað?: _____
- Er yfirborð áfyllingahlaðs tengt við olíugildru?

Áfyllitengingar:

- Frágangur á áfyllitengingu þannig að þau verða ekki fyrir hnjaski (gr. 68)
- Læst lok á tengingum (gr. 68) eða Frágangur tenginga er þannig að óviðkomandi komist ekki auðveldlega að (gr. 68)
- Botn áfyllipúlts þéttur (S. gr.4.4)
- Áfyllipúlt gert úr efni sem þolir olíu (S. gr. 4.4) Hverju?: _____

Athugasemdir: _____

Útloftunarrör:

- Útloftunarrör ná a.m.k 3,5 m upp fyrir yfirborð jarðar (gr. 68)
- Brunavarnarnet á enda útloftunarrörs (gr. 68)
- Útloftunarútrás er staðsett fjarri loftinntaki og gluggum húsa (S. gr. 4.7)
- Endi útloftunarútrásar er yfir svæði sem hefur afrennsli í olíugildru (Ekki krafist)

Athugasemdir: _____

Olíuskilja:

- Olíuskilja sem tekur við afrennsli af afgreiðslu- og áfyllingarhlöðum til staðar (gr. 69.)
- Sérstök olíuskilja fyrir þvottastöð (gr. 69.)
- Sérstök olíuskilja fyrir smurstöð (gr. 69.)
- Sérstök olíuskilja fyrir þvottaplan (ekki krafist)
- Auðvelt er að fylgjast með frárennsli olíuskilja (sýnatökuaðstaða) (gr. 69.)

Athugasemdir: _____

HEILBRIGÐISEFTIRLIT SVEITARFÉLAGA

Innisvæði

- Er rekstarhandbók á staðnum?
- Rekstarhandbók er virk

Skráning í rekstrarhandbók (S.gr.6.3)

Skráningaratriði	Atriði fór fram- /gerðist síðast (Dags.)	Skráning fer fram (Já/Nei)
Eftirlit með hugsanlegum leka		
Eftirlit með olúgildrum		
Athugasemdir starfsmanna og heilbrigðiseftirlits um viðhald, ástand og tæmingu olíuskilja		
Þrýsti- og lekaprófánir		
Hugsanlegar þykktarmælingar		
Breytingar á stöðinni og viðgerðir á búnaði hennar		
Óhöpp er leitt hafa til mengunar eða mengunarhættu		
Prófánir á mælitækjum, skynjunar- og viðvörunarbúnaði og yfirfyllingarvörn		
Geymahreinsun		

- Starfsleyfisskilyrði eru til staðar (gr. 71)

Athugasemdir:

Hafa starfsmenn hlotið kennslu og æfingu í því að bregðast við mengunaráhöppum (gr. 77)?

Já/Nei

Athugasemdir: _____

Öryggisbúnaður (sbr. gr 71 og S. gr. 4.8):

- Ísogsefni _____
- Skóflur og/eða kústar _____
- Gúmmímottur eða sandpokar yfir niðurföll _____
- Ílát undir upphreinsaða olíu _____
- _____ _____
- _____ _____
- Búnaður til upphreinsunar er til taks við áfyllingu geyma (S. gr. 4.8)

Merking efnavara:

Er merking efnavara í lagi?

Athugasemdir: _____
