

Olíudreifing ehf  
Hólmaslóð 8 - 10  
101 Reykjavík

Reykjavík, 8. nóvember 2019  
UST201901-237/E.H.  
08.06.02

**Efni: Eftirlit 2019 - Olíudreifing – Þorlákshöfn.**


Þann 27. september sl. fór fram eftirlit hjá Olíudreifingu ehf. í Þorlákshöfn í samræmi við 57. grein reglugerðar nr. 550/2018 um losun frá atvinnurekstri og mengunarvarnaeftirlit sendist meðfylgjandi eftirlitsskýrsla.

Engin frávik komu fram við eftirlit og engar athugasemdir voru gerðar.

Virðingarfyllst



Einar Halldórsson

  
Ásta Maack

**Afrit:** Heilbrigðisnefnd Suðurlands

# EFTIRLITSSKÝRSLA

Olíudreifing Þorlákshöfn

UMHVERFISSTOFNUN  


Dags eftirlits	27.9.2019	Ábyrgðarmaður eftirlits	Einar Halldórsson
Fyrirtæki	Olíudreifing	Eftirlitsmaður	
Heimili	Hólmaslóð 8 - 10	Tegund eftirlits	Reglubundið
Kennitala	6606952069	Flokkur	Olía
Fulltrúi fyrirtækis	Gestur Guðjónsson	ÍSAT nr.	63.40
Fulltrúi fyrirtækis		Staðsetning	383366,97 374634,363

## NIÐURSTAÐA EFTIRLITS

Farið var í reglubundið eftirlit með olíborgðastöð Olíudreifingar á Þorlákshöfn. Ekkert frávik kom fram frá starfsleyfi í eftirlitinu og engri ábendingu komið áleiðis til rekstraraðila varðandi rekstur stöðvarinnar.

## UMFANG EFTIRLITS

Farið var yfir eftirfarandi ákvæði í starfsleyfi:

Grein 1.5

Áætlun um tímabunda og varanlega rekstrarstöðvun er til staðar fyrir allar stöðvar Olíudreifingar ehf.

Greinar 2.1 og 2.5

Umhverfismarkmið eru til staðar sem partur af umhverfisstjórnunarkefi Olíudreifingar(ISO 14001).

Grein 2.3

Starfsmenn og þjónustuaðila hafa þjálfun til að bregðast við mengunaróhöppum og fullnægjandi þekkingu á eitrunarhættu efna. Upplýsingar um viðkomandi efni eru til staðar í rekstrarhandbók á stöðinni.

Tiltækt á vinnustað:

Eintak af starfsleyfi

Afstöðumynd af birgðastöð

Flæðirit af stöðinni með merkingum geyma og lagna

Viðbragðsáætlun

Rekstrarhandbók

Grein 2.8

Trygging vegna bráðamengunar er til staðar á öllum stöðvum Olíudreifingar sem eru með starfsleyfi.

Greinar 4.1 og 4.3

Rekstrarhandbók og mánaðarblöð voru skoðuð og engar athugasemdir gerðar.

Grein 4.2

Olíugeymar og áfyllingarlögn uppfylla kröfur í starfsleyfi, eftir að eftirlit fór fram kom staðfesting á mælingu í frárennsli sem var innan 15 mg/kg. Þrýstiprófanir lagna og botnþykktarmælingar á geymum er í lagi.

Gengið var um stöðina og var ekki tilefni til athugasemda.

1 Frávik: Framkvæmd telst ekki í samræmi við kröfur sem settar eru fram í starfsleyfi, lögum eða reglugerðum.

2 Athugasemd: Ástand sem eftirlitsmaður telur vert að vekja athygli á í þágu heilsuverndar, umhverfisverndar og öryggis en sem ekki geta talist frávik.

Reykjavík, 07.11.2019

  
Einar Halldórsson