

Staður :

HAFNARBRAUT 3a 300 AKRANESI OLÍUDREIFING EHF

Ástæða prófunar:

Reglubundið eftirlit með lögnum

Fastanúmer lagna/r:

300.76.00: 4" DN100 114,3mm x 6,0mm. Um er að ræða svart stál rör að öllu leit sem liggur neðanjarðar að svartolíugeymi Brims frá birgðastöð ODR. .

Lýsing:

Þrýstingi lyft upp í tæp 12 bör og var þrýstingur náð kl: 13:30 . Breytingar á þrýstingi má rekja til hitasveiflna á þrýstingum.

Prófið var vakt með síríta af gerðinni Campell CR850

Dags:	Kl.	Lagna Þrýstingur Bar.	Hitastig Eldsneyti °C	Hitastig Umhverfis °C	Prófunaraðferð
30.03.21	13:30	11,77	3,01	2,28	Gasólú
	13:45	11,74	2,98	2,19	
	14:00	11,72	3,08	2,17	
	14:15	11,72	3,37	2,56	
	14:30	11,71	3,54	2,80	
	14:45	11,7	3,55	1,93	
	15:00	11,69	3,52	2,88	
	15:15	11,68	3,37	2,20	
	15:30	11,67	2,93	1,83	
	15:45	11,64	2,93	1,70	
	16:00	11,61	2,93	2,34	
	16:15	11,58	2,93	2,19	
	16:30	11,57	2,93	1,98	
	16:45	11,57	2,93	1,99	
	17:00	11,56	3,09	2,06	
	17:15	11,55	3,07	1,99	
	17:30	11,53	3,14	1,91	

Niðurstaða: Lögnin er í lagi.

Framkvæmdaraðili og gagnavinnsla :

Einar Þór Kristinsson

Einar Þór Kristinsson

280795-2089

Þjónustudeild Olíudreifingar ehf.

Yfirfarið

Ólafur Már Simonarson 1063

Ólafur Már Simonarson

090880-4389

Þjónustudeild Olíudreifingar ehf.