

Olíudreifing ehf.
Pósthólf 4230
Reykjavík 101
Ísland

19. október 2026, Reykjavík
UOS-3336

Efni: Reglubundið eftirlit þann 9. september 2026 hjá Olíudreifingu ehf., Reyðarfirði.

Þann 9. september 2026 fór fram reglubundið eftirlit í Olíudreifingu ehf., Reyðarfirði. Í samræmi við 57. grein reglugerðar nr. 550/2018 um losun frá atvinnurekstri og mengunarvarnaeftirlit, sendist meðfylgjandi eftirlitsskýrsla.

5 ný frávik komu fram er varða:

Frávik frá	Lýsing á fráviki	Staða á fráviki
gr. 2.8 í starfsleyf	Frávikið var skráð: 9. september 2026 Við alla efnameðferð skal gæta þess að öryggisblöð séu aðgengileg og uppfærð. <i>Öryggisblöð voru ekki til staðar í stöðinni.</i>	Opið
gr. 28 í reglugerð 884/2017 um varnir gegn olíumengun frá starfsemi á landi	Frávikið var skráð: 9. september 2026 Þegar olíugeymir er tekinn varanlega úr notkun skal rekstraraðili innan sex mánaða fjarlægja olíugeyminn, ásamt lögnum honum tengdum. <i>Í stöðinni er lítill olíugeymir sem hefur verið tekinn úr notkun og ekki þykktarmældur án þess að hann hafi verið fjarlægður.</i>	Opið
gr. 3 í reglugerð 206/2025 um breytingu á reglugerð nr. 990/2008 um útstreymisbókhalð.	Frávikið var skráð: 9. september 2026 Rekstraraðili skal taka saman umhverfisupplýsingar og senda til Umhverfis- og orkustofnunar fyrir 1. maí ár hvert fyrir undangengið almanaksár.	Lokað

	<i>Umhverfisupplýsingar fyrir árið 2025 bárust eftir þann 1. maí 2026</i>	
gr. 9 í reglugerð 884/2017 um varnir gegn olíumengun frá starfsemi á landi.	Frávikið var skráð: 9. september 2026 Rekstraraðilar atvinnurekstrar skulu tryggja að starfsemi þeirra sé í samræmi við eftirfarandi meginreglur: a. að gerðar séu allar viðeigandi ráðstafanir til að koma í veg fyrir mengun <i>Lekavarnir fyrir olíugeyma skulu vera olíuheldar eða olíuþolnar þær úr steinsteypu eða viðurkenndum olíuheldum dúk eða þéttum leir, samkvæmt staðli.</i> <i>Þar sem engin niðurföll eru í þrónni án þess að vatn safnist fyrir er þróin ekki þétt.</i>	Opið
gr. 2.4 í starfsleyfi	Frávikið var skráð: 9. september 2026 Reglubundnu viðhaldi og losun mengunarvarnabúnaðs ekki sinnt eða er ábótavant. <i>Virgni olíuskilja skal yfirfarin a.m.k á sex mánaða fresti og þær tæmdar eftir þörfum.</i> <i>Olía er sýnileg í sýnatökubrunni olíuskiljunnar.</i>	Opið

Umhverfis- og orkustofnun óskar í því sambandi eftir tímasettri áætlun um úrbætur á framangreindum atriðum í samræmi við 58. grein reglugerðar nr. 550/2018 og að áætlunin berist stofnuninni eigi síðar en 9. nóvember 2026.

Virðingarfyllst,

Kristín Kröyer

Sérfræðingur í teymi eftirlits

María Svavarsdóttir

Sérfræðingur í teymi eftirlits