

EFTIRLITSSKÝRSLA

UOS-3336

Rekstraraðili Olíudreifing ehf. kt: 6606952069	Tegund starfsemi Olíubirgðarstöðvar	Starfsleyfisnúmer: Gildistími starfsleyfis 31. janúar 2027
Starfsstöð Við Óseyri Reyðarfjörður	Tegund eftirlits Reglubundið eftirlit	Dagsetning eftirlits 9. september 2026
Starfstöðvarnúmer: ET-0213	Eftirlitsmaður Kristín Kröyer	Útgáfudagur skýrslu 19.10.2026

Tengiliðir

Tengiliður	Titill
------------	--------

Gunnar Valgeirsson

Niðurstaða eftirlits

Í eftirlitinu komu fram fimm ný frávik er varða öryggisblöð, birgðageyma úr varanlegri notkun, umhverfisupplýsingar og olíuskilju.

Umfang eftirlits

Reglubundið eftirlit fór fram hjá rekstraraðila þann 9. september 2026.

Niðurstöður síðasta eftirlits:

Í fyrra eftirliti var sett fram eitt frávik þess efnis að sjálfvirk lokun á olíuskilju virkaði ekki sem skyldi. Samkvæmt upplýsingum frá rekstraraðila var skynjari í skiljunni óhrein sem olli því að búnaðurinn lokaði sér ekki. Verklagi hefur verið breytt og þurrkað er reglulega af skynjaranum og frávikinu því lokað.

Rekstrarhandbók:

Rekstrarhandbók var til staðar í stöðinni og ekki voru gerðar athugasemdir við hana.

Olíuskilja:

Tvær olíuskiljur eru í stöðinni. Próin sem er nær stöðvarhúsinu tekur við afrennsli úr bensínþró Olíudreifingar og etylester frá Vegagerðinni ásamt afrennsli úr bikþró vegagerðarinnar og afgreiðsluplani nær stöðvarhúsinu. Skiljan er að nafnstærð 2,3 l/s með 1 m³ sandfangi. Skiljan tekur við afrennsli frá 52m² stóru svæði utandyra að auki rennsli frá olíuþrónni nær stöðvarhúsinu. Framkvæmd var sýnataka úr skiljunni og send í efnagreiningu vorið 2026.

Próin fjær stöðvarhúsinu tekur við afrennsli úr þrónum sem geyma dísel og skipagasolíu og afgreiðsluplaninu fjærst stöðvarhúsinu. Skiljan er að nafnstærð 4 l/s með 1 m³ sandfangi. Skiljan tekur við afrennsli frá 105 m² svæði auk olíuþróarinnar fjær stöðvarhúsinu. Framkvæmd var sýnataka úr skiljunni og send í efnagreiningu vorið 2026.

Þrýstiprófanir:

Allar lagir voru þrýstiprófaðar árið 2021 og skulu því allar þrýstiprófaðar 2026.

Þykktarmælingar.

Allir geymar í stöðinni voru þykktarmældir árið 2020 og 2022 nema einn. Geymirinn sem ekki hefur verið þykktarmældur er lítill geymir næst stöðvarhúsinu sem hefur verið tekinn úr notkun en hefur ekki verið rifinn sem er frávik.

Trygging vegna bráðamengunar:

Rekstraraðili hefur sent stofnuninni afrit af gildu tryggingaskýrteini fyrir stöðina.

Umhverfisupplýsingar:

Rekstraraðili skilaði umhverfisupplýsingum til stofnunarinnar þann 30. júní 2026 fyrir árið 2025 sem er of seint sem er frávik.

Vettvangsskoðun:

Í vettvangsskoðuninni var rætt um það að þróin undir bensíngeyminum er án niðurfalla. Rekstraraðili gat ekki útskýrt hvernig afvöttun þróarinnar á sér stað. Samkvæmt teikningum sem stofnunin hefur undir höndum á þróin að vera tengd niðurföllum í olíuskilju. Hvorki niðurföllin né olíuskiljan eru þar sem teikningin sýnir og þar sem vatn safnast ekki fyrir í þrónni er hún ekki þétt og er því um frávik að ræða.

Í vettvangsskoðuninni voru olíuskiljurnar opnaðar og skoðaðar. Sýnatökubrunnurinn í skiljunni nær stöðvarhúsinu skítugur og í þörf á hreinsun, sem er frávik, bent var á að þrífa þurfi skiljuna tafarlaust, upplýsingar um að það hafi verið gert hefur ekki borist stofnuninni.

Annað:

Rekstraraðili gat í eftirlitinu ekki framvísað öryggisblöðum fyrir þau efni sem geymd eru í stöðinni sem er frávik.

Staða Frávika

Frávik frá	Lýsing á fráviki	Staða á fráviki
gr. 2.8 í starfsleyfi	Frávik skráð: 9. september 2026 Við alla efnameðferð skal gæta þess að öryggisblöð séu aðgengileg og uppfærð. <i>Öryggisblöð voru ekki til staðar í stöðinni.</i>	Opið
gr. 28 í reglugerð 884/2017 um varnir gegn olíumengun frá starfsemi á landi	Frávik skráð: 9. september 2026 Þegar olíugeymir er tekinn varanlega úr notkun skal rekstraraðili innan sex mánaða fjarlægja olíugeyminn, ásamt lögnum honum tengdum. <i>Í stöðinni er lítill olíugeymir sem hefur verið tekinn úr notkun og ekki þykktarmældur án þess að hann hafi verið fjarlægður.</i>	Opið
gr. 3 í reglugerð 206/2025 um breytingu á reglugerð nr. 990/2008 um útstreymisbókhald	Frávik skráð: 9. september 2026 Rekstraraðili skal taka saman umhverfisupplýsingar og senda til Umhverfis- og orkustofnunar fyrir 1. maí ár hvert fyrir undangengið almanaksár. <i>Umhverfisupplýsingar fyrir árið 2025 bárust eftir þann 1. maí 2026</i>	Lokað
gr. 9 í reglugerð 884/2017 um varnir gegn olíumengun frá starfsemi á landi	Frávik skráð: 9. september 2026 Rekstraraðilar atvinnurekstrar skulu tryggja að starfsemi þeirra sé í samræmi við eftirfarandi meginreglur: a. að gerðar séu allar viðeigandi ráðstafanir til að koma í veg fyrir mengun <i>Lekavarnir fyrir olíugeyma skulu vera olíuheldar eða olíuþolnar þrær úr steinsteypu eða viðurkenndum olíuheldum dúk eða þéttum leir, samkvæmt staðli.</i> <i>Þar sem engin niðurföll eru í þrónni án þess að vatn safnist fyrir er þróin ekki þétt.</i>	Opið
gr. 2.4 í starfsleyfi	Frávik skráð: 9. september 2026 Reglubundnu viðhaldi og losun mengunarvarnabúnaðs ekki sinnt eða er ábótavant.	Opið

	<i>Virkni olíuskilja skal yfirfarin a.m.k á sex mánaða fresti og þær tæmdar eftir þörfum. Olía er sýnileg í sýnatökubrunni olíuskiljunnar.</i>	
--	--	--

Lagagrunnur eftirlits

Eftirlit Umhverfis- og orkustofnunar er framkvæmt með vísan til 57. gr. reglugerðar nr. 550/2018 um losun frá atvinnurekstri og mengunarvarnareftirlit. Að loknu eftirliti eru gefin út drög að eftirlitsskýrslu og hefur rekstraraðili tvær vikur frá birtingu þeirra til að koma á framfæri athugasemdum. Að þeim fresti liðnum er gefin út lokaskýrsla.

Rekstraraðili hefur þrjár vikur frá dagsetningu lokaskýrslu til að skila inn úrbótaáætlun, sbr. 58. gr. reglugerðar nr. 550/2018.

Athygli er vakin á heimild Umhverfis- og orkustofnunar til beitingar þvingunarúrræða skv. 61. gr. reglugerðar nr. 550/2018 um losun frá atvinnurekstri og mengunarvarnareftirlit, sbr. einni XVII. kafla laga nr. 7/1998 um hollustuhætti og mengunarvarnir.

Umhverfis- og orkustofnun innheimtir gjald fyrir vinnu sérfræðings vegna eftirfylgni eftirlits og beitingar þvingunarúrræða, sbr. 22. gr., sbr. og 1. gr. gjaldskrár nr. 1033/2025.